



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г. Москве)

и.о. Ректора Высшего театрального училища
(института) им. М.С. Щепкина
Любимову Б.Н.
(ОГРН:1027700456013; ИНН: 7702060613)

ул. Неглинная, д.6/2, стр.1;2
109012, г. Москва

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

7 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
(7 РОНПР Управления по ЦАО
Главного управления МЧС России по г. Москве)

Рыбников переулок, д. 5, 107045,
Телефон: (495) 607-01-96, факс: (495) 607-01-96
от 19.04.2021 № 408-21-41-15

Уведомление

о составлении протокола об административном правонарушении

«14» апреля 2021 г в «17» часов «00» минут при проведении плановой выездной проверки по соблюдению обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности на объекте защиты ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ» по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.6/2, стр.1, 2 выявлены нарушения требований пожарной безопасности, предусмотренные статьёй 20.4 часть 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предлагаю прибыть законному представителю юридического лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ», а также должностному лицу ответственному за соблюдением требований пожарной безопасности к «17» часам «10» минут «15» апреля 2021 года в 7 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, по адресу: г. Москва, Рыбников переулок, д.5, каб.508, телефон для справок 8 (495) 607-01-96, для участия в составлении протоколов об административных правонарушениях, ознакомления с материалами дела об административных правонарушениях и дачи объяснений по делу.

В целях соблюдения законодательства Российской Федерации предлагаем Вам, направить по указанному адресу законного представителя юридического лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ», а также должностному лицу ответственному за соблюдением требований пожарной безопасности. При себе они должны иметь документы, подтверждающие его полномочия, паспорт.

Уведомляю Вас, что в случае неявки в «17» часов «10» минут «15» апреля 2021 года в кабинет №508 7-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве, расположенного по адресу: г. Москва, Рыбников переулок, дом 5, законного представителя юридического лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ», а также должностного лица ответственного за соблюдением требований пожарной безопасности, протоколы об административных правонарушениях будет составлены в их отсутствие.

Государственный инспектор по пожарному
надзору района Мещанский г. Москвы – старший инженер
7 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России
по г. Москве



В.С. Витковский

Получил (а): С уведомлением ознакомлена. Копия для ИО Ректора
института получила. Представитель по завершению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №52
о назначении времени и места рассмотрения
дела об административном правонарушении

« 15 » _____ апреля 20 21 г.

г. Москва

(место составления)

Я, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору района «Мещанский, Красносельский» г. Москвы – заместитель начальника 7 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве подполковник внутренней службы Фураев Павел Валерьевич _____
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего определение или наименование органа ГПН)

при подготовке к рассмотрению протокола об административном правонарушении №52 от «15» апреля 2021г., в отношении юридического лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ» по части 1 ст.20.4 КоАП РФ, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.6/2, стр.1, 2

УСТАНОВИЛ:

Рассмотрение данного дела относится к компетенции главного государственного инспектора субъекта, (города (района) субъекта) Российской Федерации по пожарному надзору, а также его заместителей; обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, не имеется; протокол об административном правонарушении оформлен правильно; обстоятельство, исключающих производство по делу, не имеется; имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу; лицо, привлекаемое к административной ответственности с материалами дела ознакомлено/не ознакомлено (ненужное зачеркнуть); заявлений, ходатайств и отводов не поступало.

На основании изложенного и руководствуясь п. п. 1 п. 1 ст. 29.4 КоАП РФ,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении №52 от «15» апреля 2021г., в отношении юридического лица ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ» по части 1 ст.20.4 КоАП РФ на «19» апреля 2021г в «10» часов «00» минут по адресу: г. Москва, Рыбников переулок, д.5 – 7 РОНПР Управление по ЦАО ГУ МЧС России по г. Москве кабинет 508, тел: 8 (495) 607-01-96), с участием _____
(процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы)

2. Направить/вручить копию определения и.о. Ректора Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина Любимову Б.Н.

Заместитель начальника 7РОНПР
Управления по ЦАО ГУ МЧС России
по г. Москве
подполковник вн. службы

(должность лица, вынесшего определение, орган ГПН)


(подпись)

П.В. Фураев

(инициалы и фамилия)

57 18.03.21
Копия определения получил :

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по городу Москве**

(наименование территориального органа МЧС России)
119034, г. Москва, улица Пречистенка, дом 22/2, тел./факс: (495) 637-22-22
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**7-й региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве**

(наименование органа государственного пожарного надзора)
107045, г. Москва, Рыбников переулок, д.5, тел. 8-495-607-01-96, cao2@gpn.moscow
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №64/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возник-
новения пожара**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ (ИНСТИТУТ) ИМ. М.С. ЩЕПКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ
АКАДЕМИЧЕСКОМ МАЛОМ ТЕАТРЕ РОССИИ»**

в лице и.о. Ректора Любимова Б.Н., ответственного за соблюдение требований ПБ Прохоров В.М.

по адресу: г. Москва, ул. Неглинная, д.6/2 стр.1,2

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 7-го
РОНПР № 64 от «04» апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период:

№	Месяц	Год	г.	с	час.	мин.	до	час.	мин.	Продолжительность	
« 08 »	апреля	2021	г.	с	10	час.	00	мин.	до 14	час. 00 мин.	Продолжительность 4ч.
« 09 »	апреля	2021	г.	с	10	час.	30	мин.	до 14	час. 30 мин.	Продолжительность 4ч.
« 12 »	апреля	2021	г.	с	11	час.	00	мин.	до 12	час. 00 мин.	Продолжительность 1ч.
« 14 »	апреля	2021	г.	с	16	час.	00	мин.	до 17	час. 00 мин.	Продолжительность 1ч.

**Витковский Вячеслав Сергеевич, старший инженер 7 РОНПР Управления по ЦАО ГУ МЧС России по
городу Москве**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ П ре дп ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	ул. Неглинная, д.6/2 стр.1,2 (Общие нарушения)			
1.	На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуконаладочных испытаний указанных систем (стр.1,2)	(п.54 IIIПР, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
2.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения по-	(п.54 ППР, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В. _____

	жарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке (стр.1,2)			
3.	4-х этажное строение №2 не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае возникновения пожара 3-го типа	(табл.1, п.15 табл.2 СП 3.13130.2009; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
4.	При проверке систем противопожарной защиты объектов защиты строение №1,2 путем запуска системы АПС посредством задымления выборочных пожарных извещателей в обоих строениях, система АПС не сработала (находится в неисправном состоянии) (запуск производила обслуживающая организация ООО «ИнтерКом»)	(п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
5.	При проверке систем противопожарной защиты объектов защиты строение №1,2 путем запуска системы АПС посредством нажатия кнопки ручного пожарного извещателя в обоих строениях, система АПС не сработала (находится в неисправном состоянии) (запуск производила обслуживающая организация ООО «ИнтерКом»)	(п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
6.	Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, стены обоих зданий в местах выхода из здания в переход следует предусматривать в виде противопожарных перегородок 1-го типа из НГ (строение 1 не отделено от строения 2)	(п.5.4.19 СП 2.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, ст.1,3,4,6,88 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
7.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала, на специальные выносные устройства оповещения	(п.7 ст.83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
8.	здания классов функциональной пожарной опасности Ф4.2 не обеспечено дублированием сигнала о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	(п.7 ст.83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
<i>ул. Неглинная, д.6/2 стр.1</i>				
9.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	(п.24 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
10.	Коридор в объеме помещений (2.26-2.25), кабинет 2.27 не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией	(п.4.4, табл.1 СП 486.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
11.	Здание 3-й степени огнестойкости в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной	(п.4.4, табл.1 СП 486.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулиро-	01.03.2022	

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

	сигнализацией (за исключением перечня помещений, отраженного в СП)	вании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	
12.	В части помещений, коридоров, точечные дымовые пожарные извещатели размещаются не на перекрытиях, стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а на плитках подвесного потолка типа «Армстронг»	(п.6.6.9 СП 484.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83, ст.80 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022
13.	В части помещений, коридоров, допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника	(п.6.6.36 СП 484.1311500.2020 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
14.	Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов применяемых на путях эвакуации, а также зальных помещений (во всем здании) (ковровое покрытие, линолеум, деревянные конструкции, обои и т.д.)	(п.25 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
15.	В полу на путях эвакуации (выходы из аудитории №2.34, 1.25, 1.29) допущен перепад высот более 0,45м., в месте перепада высот следует предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	(4.3.5 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022
16.	Запасной выход на ул. Пушечная закрыт на замок и не обеспечивает возможность его открывания изнутри без ключа	(п.26 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
17.	В полу на путях эвакуации (1-й этаж в объеме лестничной клетки административной части здания, 1.25, 1.29) допущен перепад высот менее 0,45м., в месте перепада высот следует предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	(4.3.5 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022
18.	Помещения рабочих на 1-м этаже, административной части здания, помещения подвала №2 оборудованы тепловыми пожарными извещателями, а не дымовыми пожарными извещателями	(п.п.3 п.4 СП 486.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

19.	В результате изменения объемно- планировочных и конструктивных решений высота эвакуационного выхода из аудитории 1.29 составляет менее 1,9м. (1,79)	(п.4.2.18 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80)		
20.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании и в части помещений, оборудованных антресольными этажами не соблюдены проектные решения по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей	(п.23 ППР в РФ)	01.03.2022	
21.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещения (организованы антресольные этажи в объеме аудиторий) не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению помещения, а именно: ширина пути эвакуации для прохода к одиночному рабочему месту составляет менее 0,7м. (0,5м., 0,4м., 0,6м.) (все возведенные антресольные этажи в объеме помещений)	(п.4.3.3 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	
22.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещений (организованы антресольные этажи в объеме аудиторий) не обеспечен требуемый предел огнестойкости конструкций антреселей и лестничных маршей на ведущих на антресольные этажи во всех аудиториях	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, табл.21; п.13 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
23.	В помещении 2.23 не обеспечено открывание двери шкафа внутреннего противопожарного водопровода не менее чем на 90 градусов	(п.50 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
24.	Не проведена обработка деревянных и иных конструкций сценических коробок, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия	(п.95 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
25.	По окончании спектакля (большой и малый зал) не обеспечен разбор и уборка всех декорации и бутафории со сцены в складские помещения	(п.97 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
26.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в зрительном зале составляет менее 1м. (большой зал) (0,34м., 0,4м., 0,6м.)	(п.4.3.3 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022	
27.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещения (коридор 2-го этажа, коридоры 1-го этажа, правое и левое крыло) не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению помещения, а именно: коридор длиной более 15м. без естественного освещения, проветривания не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (коридоры длиной 28.м., 24,9м., 21м.)	(п.7.2 В СП 7.13130.2013; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	
28.	Допущен демонтаж предусмотренных проектной	(п.16 Д Правила противопожарного	01.03.2022	

	документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	
29.	Ширина пути эвакуации для общих коридоров по которым эвакуируются более 50 чел., при условии двустороннего открывания дверей в коридор уменьшена на ширину дверного полотна и составляет менее 1,2м. (ширина коридора 1,65м. ширина дверных полотен 0,89м.(пом.2.13,2.05)	(п.4.3.4 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022
30.	Ширина пути эвакуации для общих коридоров по которым эвакуируются более 50 чел., при условии одностороннего открывания дверей в коридор уменьшена на половину ширины дверного полотна и составляет менее 1,2м. (ширина коридора 1,17м. ширина дверного полотен 0,8м.(пом.2.06)	(п.4.3.4 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022
31.	В помещениях библиотеки, а также в складском помещении библиотеки, пом.1.11, допущено использование светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника	(п.35 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
32.	Допущено складирование различных материалов в технических помещениях	(п.16 Б Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
33.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещения не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению помещения, а именно: помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складские и технические помещения, производственные помещения в подвале, реквизиторская, склад в конце зала «Музторг»)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3,4,6,88 табл.23,24; ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г)	01.03.2022
34.	Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений складского назначения и наружных установок с обозначением их категории (пом.1.05,1.11в, складские, производственные помещения в повале, реквизиторская, складские помещения «Музторг»)	(п.12 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
35.	Ширина пути эвакуации для общих коридоров по которым эвакуируются более 50 чел., при условии одностороннего открывания дверей в коридор уменьшена на половину ширины дверного полотна и составляет менее 1,2м. (ширина коридора 1,25м. ширина дверного полотен 0,88м.(пом.1.12)	(п.4.3.4 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022
36.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещений не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности приме-	(п.7.2 В СП 7.13130.2013; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.03.2022

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

	нительно к новому назначению помещения, а именно: коридор из коридоров и подвального этажа общественного, здания без естественного освещения, проветривания не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре при выходах в этот коридор из помещений с постоянным пребыванием людей	ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)		
37.	В подвальном помещении не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	(п.15 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
38.	В реквизиторской допускается хранение различных материалов на расстоянии менее 0,5 м. от светильников с лампами накаливания	(п.288 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
39.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещения не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению помещения, а именно: торговый зал в подвале без естественного освещения, проветривания не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (площадь торгового зала более 100 кв.м.	(п.7.2 Ж СП 7.13130.2013; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	
40.	Допущено хранение различных материалов на пути эвакуации ко 2-му эвакуационному выходу	(п.27 Б ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
ул. Неглинная, д.6/2 стр.2				
41.	Здание общественного назначения не обеспечено подъездом для пожарных автомобилей по всей длине здания	(п.4.1 п.8.1 СП 4.13130.2013; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	
42.	Здание 3-й степени огнестойкости в полном объеме оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (за исключением перечня помещений, отраженного в СП)	(п.4.4, табл.1 СП 486.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
43.	В части помещений, допущено использование светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника (пом.4.06)	(п.35 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
44.	В части помещений, коридоров, точечные дымовые пожарные извещатели размещаются не на перекрытиях, стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а на плитках подвесного потолка типа «Армстронг»	(п.6.6.9 СП 484.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83, ст.80 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях по-	01.03.2022	

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В. _____

45.	В части помещений, коридоров, допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника	жарной безопасности») (п.6.6.36 СП 484.1311500.2020 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
46.	Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов применяемых на путях эвакуации, а также зальных помещений (во всем здании) (ковровое покрытие, линолеум, деревянные конструкции, обои и т.д.)	(п.25 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
47.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещения не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению помещения, а именно: помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (складские и технические помещения, производственные и складские помещения в подвале, складские помещения ГИТИС)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.3,4,6,88 табл.23,24; ст.46 ФЗ-184 от 27.12.2002г)	01.03.2022
48.	Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещений складского назначения и наружных установок с обозначением их категории (складские, производственные помещения в повале, складские помещения ГИТИС)	(п.12 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022
49.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов из помещения не соблюдены проектные решения по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей (заложена дверь пом.4.02)	(п.23 ППР в РФ)	01.03.2022
50.	Большой танцевальный зал не оборудован 2-м эвакуационным выходом с возможным пребыванием людей более 50 чел.	(п.4.2.7 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022
51.	Допущен демонтаж предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(п.16 Д Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

52.	Допущено использование розеток с видимыми повреждениями (пом.4.14)	(п.35 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
53.	Допущено размещение в коридорах ГИТИС различного оборудования, мебели	(п.27Б Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
54.	В полу на путях эвакуации (зал №2 ГИТИС, пом.3.02) допущен перепад высот менее 0,45м., в месте перепада высот следует предусмотреть лестницу с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6	(4.3.5 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4)	01.03.2022	
55.	В части помещений, коридоров ГИТИС, точечные дымовые пожарные извещатели размещаются не на перекрытиях, стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а на плитках подвесного потолка типа «Армстронг»	(п.6.6.9 СП 484.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83, ст.80 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
56.	В части помещений, коридоров ГИТИС, допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильника	(п.6.6.36 СП 484.1311500.2020 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4; п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
57.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах ГИТИС, не крепятся надежно к полу	(п.31 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
58.	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания	(п.24 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
59.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании и в части помещений, оборудованных антресольными этажами не соблюдены проектные решения по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей	(п.23 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
60.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещения (организованы антресольные этажи в объеме аудиторий) не обеспечено выполнение требований пожарной безопасности применительно к новому назначению помещения, а именно: ширина пути эвакуации для прохода к одиночному рабочему месту составляет менее 0,7м. (0,5м.-0,6м.) (все возведенные антресольные этажи в объеме помещений)	(п.4.3.3 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	
61.	При изменении объемно-планировочных, конструктивных решений помещений (организованы антресольные этажи в объеме аудиторий) не обеспечен требуемый предел огнестойкости конструкций антреселей и лестничных маршей на ведущих на ан-	(Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, табл.21; п.13 Правила противопожарного режима в РФ, утв.	01.03.2022	

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

	тресольные этажи во всех аудиториях	Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)		
62.	Допущено хранение различных материалов на путях эвакуации (в коридорах)	(п.27 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
63.	В помещениях левого крыла 1-го этажа допущено использование светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника	(п.35 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
64.	В дверных проемах левого крыла 1-го этажа, допущена установка объемно-опускных дверей	(п.27А Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
65.	Часть помещений и коридора левого крыла 1-го этажа, оборудованы тепловыми пожарными извещателями, а не дымовыми пожарными извещателями	(п.п.3 п.4 СП 486.1311500.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, п.54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст.1,3,4,6,83 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	01.03.2022	
66.	В дверном проеме эвакуационного выхода из подвала допущена установка объемно-опускных дверей	(п.27А Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
67.	Допущена организация производственного участка, мастерской в подвальном помещении, в электрощитовой	(п.16 Б Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
68.	Допущено хранение различных материалов на путях эвакуации (эвакуационный выход из подвала с размещением столовой)	(п.27 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
69.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в коридоре подвала составляет менее 2м. (1,5м.)	(п.4.3.2 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	
70.	В помещениях подвала допущено использование светильников без защитных колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника	(п.35 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2022	
71.	Высота горизонтального участка пути эвакуации в нижнем переходе составляет менее 2м. (1,8м.)	(п.4.3.2 СП 1.13130.2020; Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1, ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.2, ч.3, ч.4 ст.4, ст.80 п.п.3)	01.03.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение 15 дней вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.
Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инженер 7 РОНПР Витковский В.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«14» апреля 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: для передачи и.о. Ректора Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.


М.Л.П.*

«14» апреля 2021 г.

Телефон доверия
637-22-22

Представитель по доверенности №6 от 26.03.2021г. Нестерова Ю.В.

